

【完了検査におけるよくある指摘事項チェックリスト】 令和6年5月16日更新

課名	チェック	指摘事項	備考
都市計画課	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	協定書の内容からの変更はないか  各協議事項の工事は完了しているか  景観形成基準確認書の内容は確実に履行されているか  窓の位置や屋根の形状等に変更はないか  色彩：色（色番）・着色の範囲（箇所）はよいか  設備機器、駐車場、広告、看板及び特定照明（外照式の広告を含む）：景観に関する事前協議はすんでいるか  地区計画に適合する仕様となっているか  検査時に現場で作業をしていたり資材が置いてあったりしないか	
道路整備課	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	貯留槽及びポンプ槽からの水抜きは済んでいるか  貯留槽の寸法がわかる写真等があるか。寸法は変更となっていないか  貯留槽のポンプの仕様が明確になっているか  貯留槽及びポンプ槽の目視確認ができるよう点検口等の開孔ができるか  協議した図面通りに現場が施工されているか  ちりよけスクリーンが設置されているか  敷地内のます又はマンホールやポンプ槽及び側溝への接続部の管口まわりの仕上げは済んでいるか  雨水管接続の場合、施工状況がわかる写真又は仕上げ状況が分かるよう、至近の人孔の開孔ができるか	

## 【完了検査におけるよくある指摘事項チェックリスト】

道路政策管理課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	上下水・ガス・電気工事による前面道路本復旧は済んでいるか 側溝蓋割れ箇所、がたつきや道路舗装の傷み等道路への工事影響の復旧は済んでいるか（着工前の写真がなければ工事影響とみなします） 側溝清掃、接続部管口仕上げは済んでいるか（検査当日側溝蓋を開けて確認する場合があります） 側溝への接続箇所は1箇所か（使用しない既設管の残置は認めません） 最終柵やその他の管理用柵は底打ちされ、土砂の流入はないか 雨水最終柵は道路から3m以内に設置し、泥溜めの深さ15センチ確保できているか（雨水最終柵の位置は協議書図面の通りか） 道路境界部はグレーチング等で表面排水の対策が図られているか 道路境界部の砂利等は土留め等で道路に影響がないように処理されているか 道路境界部には極端な段差がある等、安全性に問題がないか 植栽等の道路越境はないか。また、特に敷地角部等、道路交通上見通しが悪くなっていないか 境界プレートは工事の影響を受けてないか 不要な切り下げは切り上げているか	
市民安全課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	駐車場・駐輪場の区画線、停止線及び止まれ等の標示がされているか。すぐ消える標示になっていないか。 有効寸法は確保されているか。有効寸法内にカ	

【完了検査におけるよくある指摘事項チェックリスト】 令和6年5月16日更新

	<input type="checkbox"/>	ーポートの柱や雨どいがないか 配置変更はないか <input type="checkbox"/> 駐車場・駐輪場への円滑な出入庫は可能か <input type="checkbox"/> 平置きをサイクルラックに、又はサイクルラックを平置きに変更していないか <input type="checkbox"/> サイクルラックに載せた自転車が道路へはみ出ないか	
みどり公園課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	室外機等の構造物を緑地に設置していないか 室外機の排気口の前に植栽がないか 生垣の密度や高さは適正か	
ごみゼロ課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	廃棄物収集施設の有効面積、扉の有効開口は不足していないか 扉は自閉しないものか、または自閉しないように対策済みか 雨水・汚水の流出流入防止について対策済みか 立水栓の設置は済んでいるか、高さは不足していないか 廃棄物収集施設の中に汚水枥があるか 汚水枥のフタが雨水のものになっていないか ストッカーのパネルは雨水が侵入しない形状か（パンチングパネルタイプなど） 廃棄物収集施設の中はカラになっているか ゴミストッカーの底板は外してあるか	

警防課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	消防隊進入口兼用ハッチ（上下操作式）は、下蓋部に進入表示（赤色三角）はされているか はしご車活動空地又は三連はしご活動空地は、標示（または標識）、舗装されているか	
危機管理課	<input type="checkbox"/>	防災無線はすぐに使用開始可能か	

## 【完了検査におけるよくある指摘事項チェックリスト】

	<input type="checkbox"/>	受水槽の緊急遮断弁は入口及び出口両方に設置されているか	
下水道課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	廃棄物収集施設の臭気止トラップ及び雨水の流入防止について対策済みか 屋外施設（外流し等）への雨水の流入防止について対策済みか 湧水を汚水系統に接続する場合、メーターを設置しているか 公共枿には市の指定している蓋を使用しているか 管の勾配及び埋設の深さは下水道条例施行規則に則っているか 耐震対策を施しているか	※下水道条例に基づく検査
地域振興課	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	境界杭・境界ブロックなどが設置されたうえ、測量している図面があるか 埋設物はない状態か。施工中の写真を提出すること 現地を測量するための道具、人員等の準備をすること 出入口の幅は、芯々寸法ではなく開口幅が2メートル以上であること	

※このチェックリストは、あくまでよくある指摘を事前にお知らせすることで検査をスムーズにとり行うことを目的としておりますので、これらを満たせば検査に適合するものではありません。

※現場にて作業中及び未施工であることが明らかな場合は検査を行いません。

※検査に当たり大勢の人間が現場に出入りするため、汚れてしまう場合があります。大変お手数おかけしますが、検査後に清掃などをお願いします。